



Omilos Kft
OMLF110 jelű
felvonulási elosztó
dokumentáció

2026. február 2.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	
1. Megfelelőségi nyilatkozat tárgya	
Termék:	Ipari csatlakozótábla
Gyári szám:	OMLF110
2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője:	
Név: Omilos Kft	
Cím: 2600 Vác Káptalan 14 C 3/4	
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.	
4. Nyilatkozat tárgya:	
Kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés, amely egy vagy több kisfeszültségű kapcsolókészülék kombinációja a hozzá tartozó vezérlő-, mérő-, jelző-, védő- és szabályozókészülékekkel stb. együttesen, az összes belső villamos és mechanikai összekötéssel és szerkezeti résszel. A kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés biztosítja a villamos kapcsolatot a villamos berendezés megfelelő részei között. A kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezést villamosan szakképzettlen személyek is kezelhetik	
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabálynak	
LVD: a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv. (Jelenleg érvényben lévő átültető jogszabály 23/2016. (VII.07.) NGM rendelet) EMC: az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.	
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek	
MSZ EN 61439-1, 4; MSZ HD 60364-4-41; MSZ EN 61140; MSZ EN 60529	
7. A nyilatkozatot a következő személy nevében és részéről írták alá:	
	 Ügyvezető
2026. február 2.	

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés

Általános leírás: A kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés része a létesítmény villamos berendezésének. Ezért az épületek villamos berendezésére vonatkozó összes jogszabályt és szabványt alkalmazni kell. A gyártmány kezelő szervei lehetővé teszik a villamos áramkörök villamos leválasztását és ellátják azoknak túláramokkal szembeni (zárlat és túlterhelés) védelmét.

A kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezés villamos gyártmánynak minősül, ezért ezen villamos gyártmány a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésért értékeléséről hatálya alá tartozik.

Üzembe helyezés, javítás: A telepítést csak villamosan szakképzett személy végezheti. A kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezésen bármilyen változtatást végezni csak a vonatkozó műszaki jogszabályok és szakmai követelmények betartásával szakképzett személynek lehet.

Kezelési/használati utasítás: A kisfeszültségű vezérlő- és kapcsoló berendezést villamosan szakképzettlen személy is kezelheti.

Az áram védőkapcsolók ellenőrzése a próbagomb megnyomásával történik. Az ellenőrzés gyakoriságára és módjára jogszabályok előírásai vonatkoznak.

A létesítmény felelős vezetőjének/megbízott képviselőjének feladata biztosítani, hogy az adott létesítményre és a benne telepített és üzemeltetett villamos berendezésekre vonatkozó jogszabályokban előírt és szabványokban megkövetelt rendszeres ellenőrzés megtörténjen – ebben az ingatlanulajdonosnak jogszabályban előírt módon együtt kell működnie vele.

A villamos berendezések érintésvédelmi és üzemviteli rendszeres ellenőrzésének kötelezettségeit többek között a következő szabványok figyelembevételével kell elvégezni (az előírások, követelmények változhatnak).

- MSZ HD 60364-6
- MSZ 1585
- MSZ EN 61439-1
- MSZ EN 61439-4

Ezenkívül figyelembe kell venni a jogszabályban meghatározott villamos berendezésekre vonatkozó előírásokat is, amennyiben a létesítmény, ahol ezen berendezések telepítették, érintve van. Ezek többek között a következők lehetnek (a jogszabályok változhatnak):

- 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

A kezelési és használati utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkkért a forgalmazó nem felel.

Megjegyzés: Jelen dokumentum nem tartalmaz karbantartással kapcsolatos előírásokat. Erre vonatkozó utasítások meghatározása létesítmény felelős vezetőjének feladata a gyártó/forgalmazó tájékoztatása és a felhasználás esetleges sajátos körülményei függvényében.

Gyártó



Omilos Kft.
2600 Vác, Káptalan u. 14. C 3/4.
Szála: 11600006-00000000-93720249
Adószám: 27959103-2-13
Email: info@omilos.hu
Web: www.omilos.hu

DARABVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV		
Gyártó cég neve, címe: Omilos Kft 2600 Vác Káptalan 14 C 3/4	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések	
		Dátum: 2026.02.02
Berendezés adatai		
Eredeti gyártó: Omilos	Típus: OMLF110	Gyártási száma: OMLF110
Üzemi feszültség [V]: 230/400	Frekvencia [Hz]: 50	Névleges áramerősség [A]: 63
Védelmi mód: TN	ÉV. Oszt.: II.	Zárlati áram [kA]: 6
Mezők száma: 1	Méret (MxSzxMé): 960x400x570	IP védettség: IP44
Névleges szigetelési feszültség [V]: 230/400	Segédüzemi áramkörök feszültsége [V]: -	
Vonatkozó szabvány:	MSZ EN 61439- 4	Az elosztó-berendezés ellenőrzött
Szerkezeti kialakításra vonatkozóan (MSZ EN 61439-1 11.2-11.8.) 1. A burkolatok védettségi fokozata; 2. Légeközök és kúszóáramutak; 3. Áramütés elleni védelem és a védőáramkörök épsége; 4. A beépített alkatelemek beszereltsége 5. Belső villamos áramkörök és összekötések 6. Külső vezetőkhoz való csatlakozókapcsok 7. Mechanikai működés Működési jellemzőkre vonatkozóan (MSZ EN 61439-1 11.9-11.10.) 8. Dielektromos tulajdonságok 9. Vezetékezés, üzemi működés és funkció Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel		
Minősítés: MEGFELEL		
Vizsgált berendezés vonatkozó szabványoknak megfelel, azoktól eltérés nem vált szükségessé.		
Készítette: Klár Zsolt		

Vác, 2026.02.02

Omilos Kft.
2600 Vác, Káptalan u. 14. C 3/4.
Szála:11600006-00000000-93720249
Adószám: 27959103-2-13
Email: info@omilos.hu
Web: www.omilos.hu

BERENDEZÉSGYÁRTÁS



**CÉGÜNK FŐ PROFILJA: KISFESZÜLTÉGŰ
ELOSZTÓBERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA 3200A-IG.**

**KAPCSOLÓ, VEZÉRLŐ ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK, IPARI
CSATLAKOZÓTÁBLÁK, FELVONULÁSI SZEKRÉNYEK,
AUTOMATIZÁLÁSI ELOSZTÓK.**



ENERGIAELOSZTÁS



AUTOMATIKA



PLC



SOLAR ELOSZTÓK



**CSATLAKOZÓ
DOBOZOK**



**FELVONULÁSI
SZEKRÉNYEK**

MEGRENDELŐINK IGÉNYEI SZERINT ELOSZTÓINKAT A LEGNAGYOBB
EURÓPAI GYÁRTÓK TERMÉKEIBŐL ÁLLÍTJUK ÖSSZE:
SCHNEIDER ELECTRIC • EATON • LEGRAND • RITTAL

AJÁNLATKÉRÉS

info@omilos.hu gyartas@omilos.hu

KLÁR ZSOLT

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

Omilos Kft
WWW.OMILOS.HU

+36 30 211 13 21 • INFO@OMILOS.HU